

**ROZSAH HODNOTENIA A SPÔSOB VÝPOČTU  
ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI ROZVODU TEPLA**

Názov prevádzkovateľa verejného rozvodu tepla: ESCO SERVIS, s.r.o.

Adresa : Volgogradská 88, 080 01Prešov

IČO : 31706053

Rok	Označenie rozvodu tepla	Teplonosná látka	Množstvo tepla dodaného do rozvodu tepla	Množstvo tepla na výstupe z rozvodu tepla	Energetická účinnosť rozvodu	Komentár
			MWh	MWh	%	
2022	CZT - Celkom	Para	8 843,54	5 163,60	58,39	η – primár. rozvodu
	CZT - Zemný plyn	Para	3 691,90	2 260,54	61,23	η – primár. rozvodu
	CZT - Biomasa	Para	5 151,65	2 903,06	56,35	η – primár. rozvodu

Vypracoval: Ing. Michalik Karol  
ved. odd. energetiky a INV



V Prešove : 6. 3. 2023