

monitorovanie@siea.gov.sk

Príloha č.10
k vyhláske č. 88/2015 Z.z.

ROZSAH HODNOTENIA A SPÔSOB VÝPOČTU ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI ROZVODU TEPLA

Názov prevádzkovateľa verejného rozvodu tepla: ESCO SERVIS, s.r.o.

Adresa : Volgogradská 88, 080 01Prešov

IČO : 31706053

Rok	Označenie rozvodu tepla	Teplonosná látka	Množstvo tepla dodaného do rozvodu tepla	Množstvo tepla na výstupe z rozvodu tepla	Energetická účinnosť rozvodu	Komentár
			MWh	MWh	%	
2023	CZT - Celkom	Para	6 056,74	2 953,88	48,77	η – primár. rozvodu
	CZT - Zemný plyn	Para	2 811,84	1 435,48	51,05	η – primár. rozvodu
	CZT - Biomasa	Para	3 244,90	1 518,40	46,79	η – primár. rozvodu

Vypracoval: Ing. Michalik Karol
ved. odd. energetiky a INV



V Prešove : 14. 2. 2024

 **ESCO SERVIS**
Člen spoločného podniku ČEZ a SPP
ESCO Servis, s.r.o.
Volgogradská 88
080 01 Prešov

(8)